



# АДМИНИСТРАЦИЯ МАКСАТИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.05.2023

№ 252-па

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования и помещениях, находящихся в собственности граждан на территории Максатихинского муниципального округа

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Максатихинского муниципального округа Тверской области, в целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории Максатихинского муниципального округа, администрация Максатихинского муниципального округа Тверской области

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которым рекомендовано оснастить территории и объекты общего пользования Максатихинского муниципального округа (приложение 1).
2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от форм собственности Максатихинского муниципального округа, обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и Перечнем, утвержденным настоящим постановлением.
3. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Максатихинского муниципального округа (приложение 2).
4. Установить, что приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря осуществляется гражданами, являющимися собственниками (пользователями) помещений и строений, за счет собственных средств.
5. Управлению по работе с сельскими территориями администрации Максатихинского муниципального округа организовывать сходы граждан, где

дополнительно информировать проживающее население о соблюдении мер пожарной безопасности и необходимости комплектования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

6. Управлению по безопасности и жизнедеятельности администрации Максатихинского муниципального округа организовать доведение до населения Максатихинского муниципального округа через средства массовой информации и официальный сайт Максатихинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дополнительных мер пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима, правил поведения и порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и необходимости комплектования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем жилищ и помещений собственников.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Максатихинского муниципального округа, начальника Управления по работе с сельскими территориями, начальника управления по безопасности и жизнедеятельности администрации Максатихинского муниципального округа.

Глава Максатихинского  
муниципального округа



М.В. Хованов

УТВЕРЖДЕНО  
 Постановлением администрации  
 Максатихинского муниципального округа  
 от 29.03.2023 № 252-па

**Перечень  
 первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которым  
 рекомендовано оснастить территории и объекты общего пользования  
 Максатихинского муниципального округа**

Наименование помещений, строений, территорий	Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения помещений, строений
Территория, объекты, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия	<p>Территорию, объект рекомендовано оборудовать пожарным щитом (необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно Приложению №6 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» или организовать прикрытие силами пожарно-спасательного гарнизона.</p> <p>При проведении мероприятий, а также в период подготовки и монтажа (демонтажа) оборудования специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов должно быть организовано не менее 2 пожарных постов для визуального контроля за работой сценических эффектов. В зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше II класса опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».</p> <p>Каждый из таких постов обеспечивается 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 4А, а также покрывалом для изоляции очага возгорания.</p>

<p>Общественное здание или сооружение: -оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения; - не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, удаленное на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения</p>	<p>Общественное здание или сооружение оборудуется пожарными щитами согласно Приложению №6 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением №1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.</p> <p>Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.</p> <p>При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения определение необходимого количества огнетушителей осуществляется по суммарной площади этих помещений</p>
--	--

**Примечание:**

1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.
2. Допускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.
3. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.
4. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений общественного пользования.

Нормы  
оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами

Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности	Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, кв. метров	Класс пожара	Тип щита *
А, Б и В	200	А	ЩП-А
		В	ЩП-В
		Е	ЩП-Е
В	400	А	ЩП-А
		Е	ЩП-Е
		А	ЩП-А
Г и Д	1800	А	ЩП-А
		В	ЩП-В
		Е	ЩП-Е
Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур	1000	-	ЩП-СХ
		-	ЩП-СХ
		-	ЩП-СХ
Помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы	-	А	ЩПП
		-	ЩПП

\* Условные обозначения щитов:

ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;

ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В;

ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);

ЩПП - щит пожарный передвижной.

Нормы

комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара				
	ЩП-А класс А	ЩП-В класс В	ЩП-Е класс Е	ЩП-СХ	ЩПП
1. Лом	1	1	-	1	1
2. Багор	1	-	-	1	-
3. Крюк с деревянной рукояткой	-	-	1	-	-
4. Ведро	2	1	-	2	1
5. Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик	-	-	1	-	-
6. Покрывало для изоляции очага возгорания	1	1	1	1	1
7. Лопата штыковая	1	1	-	1	1
8. Лопата совковая	1	1	1	1	-

9.	Вилы	-	-	-	1	-
10.	Тележка для перевозки оборудования	-	-	-	-	1
11.	Емкость для хранения воды объемом:					
	0,2 куб. метра	1	-	-	1	-
	0,02 куб. метра	-	-	-	-	1
12.	Ящик с песком 0,5 куб. метра	-	1	1	-	-
13.	Насос ручной	-	-	-	-	1
14.	Рукав Ду 18-20 длиной 5 метров	-	-	-	-	1
15.	Защитный экран 1,4 x 2 метра	-	-	-	-	6
16.	Стойки для подвески экранов	-	-	-	-	6

УТВЕРЖДЕНО  
 Постановлением администрации  
 Максатихинского муниципального округа  
 от 29.03.2023 № 252-па

Перечень  
 первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и  
 строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории  
 Максатихинского муниципального округа

Наименование помещений, строений	Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения помещений, строений
Индивидуальные жилые дома, в том числе жилые помещения в домах блокированной застройки, расположенные на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	- ёмкости (бочки) с водой (не менее 200 л) или огнетушители порошковые или углекислотные массой огнетушащего состава не менее двух килограммов - один на 50 квадратных метров защищаемой площади, но не менее одного на каждое строение; - 1 ведро; - 1 лопата штыковая; - 1 лопата совковая; - ящик с песком; - топор плотницкий.
Квартиры многоквартирных жилых домов	- 1 огнетушитель.
Гараж	- огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее трех килограммов - один; - 1 лопата; - ящик с песком.

Примечания:

1) Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м<sup>3</sup> и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

2) Рекомендуется собственникам помещений, строений обеспечивать наличие и исправность огнетушителей, осуществлять проверку огнетушителей, их перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые и углекислотные огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 3 кг (ОП-3, ОП-4, ОП-5), (ОУ-3, ОУ-4, ОУ-5) они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.